

OPERACIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES de: Las Navas del Marqués. (Ávila)

Este documento es propiedad de Inima, prohibida la reproducción total o parcial de dicho documento



CLIENTE :	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
AÑO :	2003
CONTRATO DURACIÓN:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (2 AÑOS)
CAUDAL DE AGUA TRATADA:	8.000 m ³ /día (2 EDAR's)
TIPO DE TRATAMIENTO:	Proceso biológico ORBAL para la eliminación de Materia orgánica, Nitrificación, Desnitrificación y eliminación de Fósforo.