



AGUAS RESIDUALES URBANAS

ESTACIÓN DEPURADORA de AGUAS RESIDUALES URBANAS de CABEZO BEAZA (CARTAGENA)



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Cliente:	Ayuntamiento de Cartagena
Año de adjudicación:	2001
Población equivalente:	210.000 habitantes
Caudal diario a tratar:	35.000 m ³ /día
Decantación Primaria:	Ø30,00 m., 2 ud.
Reactor Biológico:	2 uds., v=16.000 m.
Decantación Secundaria:	Ø40,00 m., 2 uds.(Tow Brow, succión)
Espesador de Gravedad:	Ø15,00 m., 2 uds.
Digestor Anaeróbico:	Ø22,00 m., 2 uds.
Espesador de Flotación:	Ø15,00 m., 2 uds.
Gasómetro:	1.040 m ³ , 2 uds.
Deshidratación de fangos:	2 uds. de Centrífugas
Motogeneradores:	2 uds., potencia=500 kW

